



Washington State Assn of Fire Marshals

푸드트럭 점검 체크리스트

2021 IFC (02052024)

WSAFM 푸드트럭 점검 프로그램

Washington 주 전역의 관할 구역 내에서 단일 점검을 받을 수 있습니다. 본 서류는 복수의 소방 당국에 의한 표준 점검 양식입니다. 귀하는 12개월에 한 번씩 모든 관할 구역에서 점검을 받을 수 있으며, 해당 점검은 모든 관할 구역에서 인정됩니다. 본 서류를 차량에 항상 비치해야 합니다. 관할 구역 목록 확인하기:

www.wsafm.com/Food_Trucks

지역 허가는 여전히 요구됩니다. 귀하가 영업하려는 지역의 소방서로 문의해야 하며, 필요한 경우 해당 관할 구역에서 푸드트럭을 운영하기 전에 먼저 허가를 받아야 합니다. 귀하가 다른 관할 구역에서 유효한 Washington 주 소방당국연합회(Washington State Association of Fire Marshals, WSAFM) 푸드트럭 점검을 받았다면, 대다수의 관할 구역에서 허가 수수료 할인을 받을 수 있습니다.

차량 및 운영자 정보

이동 식품 차량의 이름: _____

우편 주소: _____

연락할 사람: _____

전화번호: _____

이메일: _____

L&I 번호(상인/설비

(Vendor/Concession Unit, VEN): _____

차량 번호판 번호: _____

점검 기관 및 결과

점검 날짜: _____ 소방 기관: _____

점검 담당자 서명: _____

점검 요약 - 지역

승인됨 - 위반 사항 없음

승인되지 않음 - 명시된 위반 사항은 _____ 에 의해 교정되어야 합니다. 모든 위반 사항이 교정되면, 최종 승인을 조율하고 허가증을 발급할 수 있도록 귀하의 점검 담당자에게 이메일을 보내거나 전화로 연락하십시오. 점검 담당자 이름: _____.

점검 담당자 전화번호 또는 이메일: _____.

지역 점검 체크리스트

서류

- | | 적합 | 부적합 | 해당 없음 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Washington 주 노동산업부(Labor & Industries, L&I) 승인 휘장 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 소방서 측 허가 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

주방 설비 유형-1 후드(기름이 가득한 증기가 발생하는 경우)

- | | 적합 | 부적합 | 해당 없음 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 주방 화재 진압 시스템이 UL300에 등록되고, 점검되고, 청소되었는가?
<ul style="list-style-type: none"> • 마지막 점검 날짜: (6개월 주기) _____ • 마지막 청소 날짜: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 수동 화재 경보기(Pull Station)에 쉽게 닿을 수 있고 방해물은 없는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Washington 주 개정 2021 소방 규정(Fire Code) 904.13에 따라 표지판이 비치되었는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

식용유 보관

- | | 적합 | 부적합 | 해당 없음 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 용기의 총 부피가 120갤런 미만인가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 보관 용기가 운반 중에 넘어지거나 손상되지 않도록 보관되어 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 철제 식용유 저장 탱크가 UL80 또는 UL 142 기준에 부합하는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 비(非)철제 저장 탱크는 제조업체의 지침에 따라 설치되었고, 식용유 사용에 적합한 제품이며, 탱크당 200갤런을 초과하지 않는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 철제 탱크용 일반 및 비상 환기구가 구비된 상태인가? [외부로의 환기 불필요] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 비(非)철제 탱크용 일반 및 비상 환기구가 구비된 상태인가? [외부로의 환기 불필요] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

LP 가스 설비

- | | 적합 | 부적합 | 해당 없음 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 액화석유가스(Liquefied Petroleum, LP) 탱크가 차량 외부에 있는가, 아니면 외부로 배출되는 증기 밀폐 캐비닛에 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. LP 탱크가 범퍼 너머까지 연장되도록 차량 뒤쪽에 위치하고 있지는 않은가? (단, 종합 설계상으로 노동산업부(Labor & Industries, L&I) 승인을 받았으며 소방 점검 담당자가 확인 가능한 경우는 예외로 함) (지원이 필요한 경우: www.lni.wa.gov/licensing-permits/manufactured-modular-mobile-structures/food-trucks-trailers/#do-you-have-a-food-truck). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. LP 탱크의 최대 크기가 200파운드 미만인가? (4.23파운드 = 1갤런)
<ul style="list-style-type: none"> • 탱크 수: _____ • 탱크 크기: _____ • 승인된 점검 기관을 통해
마지막으로 점검을 받은 날짜:
(1년 주기) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Washington State Assn of Fire Marshals

푸드트럭 점검 체크리스트

2021 IFC (02052024)

- 마지막 수압시험 날짜: _____

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. LP 탱크가 안전하게 장착되어 있고 배관이 보호되어 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LP 가스 경보기가 설치되었고, 작동 중이며, 시험을 거쳤는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 마지막 시험 날짜: _____ | | | |
| 6. LP 차단 밸브가 설치되었고 쉽게 닿을 수 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 차량 외부에서 사용하거나 보관 중인 LP 탱크는 바로 세워진 채로 불연성 스트랩이나 체인으로 고정되고 충격으로부터 보호되는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CNG 설비

해당
적합 부적합 없음

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 모든 압축천연가스(Compressed Natural Gas, CNG) 컨테이너가 최대 크기가 1300파운드 미만인 천연가스 차량(Natural Gas Vehicle, NGV) 2-실린더인가?(1입방피트 = 8파운드) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 탱크 수: _____ | | | |
| • 탱크 크기: _____ | | | |
| • 탱크 만료 날짜: _____ | | | |
| • 마지막 점검 날짜: _____
(3년 주기) | | | |
| • 마지막 수압시험 날짜: _____ | | | |
| 2. 탱크가 안전하게 장착되어 있고 배관이 보호되어 있는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 메탄 가스 경보기가 설치되었고, 작동 중이며, 시험을 거쳤는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 마지막 시험 날짜: _____ | | | |

휴대용 소화기

해당
적합 부적합 없음

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. K등급 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? (지방 튀김기 또는 고체 연료를 사용하는 경우) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 마지막 점검 날짜
(1년 주기) _____ | | | |
| 2. 화재 방지 시스템이 K등급 소화기 근처에 설치된 플래카드를 사용하는가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 가연성 물질용 휴대용 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? UL-300 시스템의 경우 K등급 소화기 이외에 최소 2A:10B:C(필요한 경우), 발전기용으로 20B:C, LP 가스/프로판용으로 2A:40B:C 소화기를 구비한 상태인가? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 마지막 점검 날짜
(1년 주기)

전기

	적합	부적합	해당 없음
1. 연장 코드가 손상으로부터 보호되는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 노출된 전기 배선함이나 배선은 없는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

발전기

	적합	부적합	해당 없음
1. 차량에 탑재되지 않은 발전기가 가연성 물질로부터 최소 10피트 이상 떨어진 곳에 위치해 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 내연 기관의 급유는 조리 작업 중에는 허용되지 않으며 발전기와 내연 기관의 전원을 사용하지 않는 때에만 이루어지는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 1A:20:BC 등급 소화기가 대피 경로를 따라 설치되었는가? (이러한 목적으로 상기 소화기 색선에 명시된 소화기를 사용할 수 있음)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

필요 서류는 푸드트럭에 보관

운영자는 점검 대상 푸드트럭에 다음 서류의 사본을 비치해야 합니다. 소방서 측 점검 담당자가 언제든지 해당 서류를 보여달라고 요청할 수 있습니다.

- 후드 화재 진압 설비의 전체 설계 도면(미국화재예방협회(National Fire Protection Association, NFPA) 96 11.6.1)
- WSAFM 푸드트럭 점검 체크리스트(본 서류 또는 점검을 완료한 소방 기관에 의해 귀하에게 제공된 기타 서류).
- 이용 중인 관리 업체에서 상업용 레인지 후드, 화재 진압 시스템, 소화기에 대해 작성한 점검, 시험 및/또는 청소 보고서.
- 귀하의 푸드트럭을 대상으로 지역 소방서가 발급한 허가증.