

የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል

220 3rd Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 ኢ.ሜይል: permits@seattle.gov



ለቤት ውጭ መመገቢያ እና ተግባራት የሚሆኑ ድንኳኖች እና ማሞቂያዎች፡- የ SFD (የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል) የደህንነት እና የፈቃድ መመሪያዎች

ድንኳኖች በእሳት ከተያዙ ወይም ከተደመሰሱ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት፣ ትላልቅ ድንኳኖች በእሳት እና በግንባታ ደንቦች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ማሞቂያዎች በፕሮፔን/ፊላሽ ፔትሮሊየም ጋዝ (LPG)፣ በናፍጣ ወይም በኤሌትሪክ የተሰጡ አደጋዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህ ሰነድ በኮቪድ ወረርሽኝ እና በማገገም ወቅት የተተገበሩ የደንብ መስፈርቶች ማጠቃለያን እንዲሁም ልዩ የተሳለጠ ፈቃድ እና ህጎችን ያቀርባል።

ድንኳኖች

ጊዜያዊ ድንኳን፣ ታንኳ ወይም በአየር የሚደገፍ መዋቅር ለመጠቀም የSeattle የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል (SFD) ፈቃድ ያስፈልግዎታል። የሚከተሉት ከሆኑ፡-

- መዋቅሩ ከ 400 ካሬ ጫማ የሚበልጥ ከሆነ እና አንድ ወይም ከዚያ በላይ ግድግዳዎች ካሉት፣ ወይም፣
- መዋቅሩ ከ 700 ካሬ ጫማ የሚበልጥ ሆኖ ግድግዳ ከሌለው [/ u] (የጣሪያ-ብቻ ሽራዎች)።
- ከ12 ጫማ ባነሰ ርቀት ጎን ለጎን የተቀመጡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትናንሽ ጣሪያ-ብቻ ያላቸው ድንኳኖች ካሉት እና አጠቃላይ ስፋታቸው ከ 700 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ።

ፈቃዱ በእሳት ደንብ ውስጥ የደህንነት መስፈርቶችን ለማክበር የድንኳን ቁሳቁሶችን እና ተከላዎችን በተመለከተ መከተል ያለ-በዎትን ሁኔታዎች ያካትታል። ፈቃዱ ለ 28 ቀናት ይሆናል። ድንኳንዎ ከላይ ያለውን የመጠን ገደቦችን ካሟላ ወይም ካለፈ እና ከ28 ቀናት በላይ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ፣ የ SFD ጊዜያዊ የድንኳን ፈቃድዎን ከተቀበሉ በኋላ፣ ፈቃድ ለማግኘት ሲያትል የግንባታ እና ምርመራ ክፍልን በ 206-684-8850 ማነጋገር ይችላሉ። መሸፈኛዎች እንዲሁ ከSDCI ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል እና በSFD አይያዙም።

ድንኳንዎ በFire Marshal ሊፀድቅ እንደሚችል ያረጋግጡ ከ400 ካሬ ጫማ በላይ የሆነ ድንኳን እየገዙ ከሆነ፣ እባክዎ በእሳት ደንብ ውስጥ ያለውን የእሳት አደጋ መከላከያ መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጡ። ድንኳኑን በኢንዱስትሪ ደረጃዎች እና/ወይም በአምራቾች የተከለ መመሪያዎች መሰረት በአግባቡ ለመትከል ሃላፊነት እና ተጠያቂነትን መቀበል ይጠበቅብዎታል። በSeattle የግንባታ ህግ መሰረት ለሙሉ መዋቅራዊ ጭነት ካልተነደፈ በስተቀር ጊዜያዊ ድንኳኖች በበረዶ ጊዜ ወይም በበረዶ ክምችት ወቅት መያዝ የለባቸውም። ትናንሽ ድንኳኖች በበረዶ እና በበረዶ ክምችት እና በንፋስ ክንውኖች ወቅት መወገድ አለባቸው። በታዋቂ የድንኳን አከራይ ድርጅት በኩል የሚከራየ ድንኳኖች የእሳት አደጋ ደንብ መስፈርቶችን ያሟላሉ እና የድንኳን ኩባንያው ለትክክለኛ ተከላ ሃላፊነት ይወስዳል።

ግድግዳ የሌለው ድንኳን መምረጥ አለብኝ? አየር ማናፈስ ምክንያቶች፣ በወረርሽኝ ወቅት፣ የመንግስት እገዳዎች አንዳንድ ጊዜ ዜር፣ አንድ፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ግድግዳዎች ይፈልጉ ነበር። ድንኳን ሲገዙ ወይም ሲከራዩ ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይፈልጉ ይሆናል ፣ እንደሚታወቀው የወደፊት ልዩነቶች ወደ እነዚህ ገደቦች ይመለሱ አይመልሱ አይታወቅም።

በተጨማሪም፣ ግድግዳ ያለው ወይም የሌለው ድንኳን መረጣ ላይ የእሳት አደጋ ደንብ ተፅዕኖዎችም አሉ፡- ድንኳንዎ ግድግዳ ከሌለው፣ ድንኳንዎ ከ700 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ፣ ወይም ከ12 ጫማ በላይ ርቀት ያላቸው ከ 700 ካሬ ጫማ በላይ የሆኑ ድንኳኖች ካሉት የSFD ፈቃድ ብቻ ያስፈልግዎታል። ነገር ግን፣ በድንኳንዎ ላይ ግድግዳዎችን ካከሉ፣ ትናንሽ ድንኳኖችም የSFD ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። ድንኳንዎ ማንኛውም ግድግዳዎች ካሉት፣ 400 ካሬ ጫማ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ድንኳኖች ፈቃድ ያስፈልጋል።

ድንኳን የሚተከለው ከሕንፃ በምን ያህል ቅርበት ነው? ለምሳሌ፣ የእግረኛ መንገድ የመመገቢያ ጠረጴዛዎችን የሚሸፍኑ ድንኳኖች SFD በአጠቃላይ በድንኳኖች እና ህንጻዎች መካከል ቢያንስ 12 ጫማ የኋላ መቀመጫ ያስፈልገዋል።

ለጊዜያዊ ድንኳን ሙሉ የፈቃድ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? እባክዎ የመጨረሻውን ገጽ ይመልከቱ።

ከቤት ውጭ ማሞቅ እና መብራት

ፕሮፔን (LPG) እና በናፍጣ የሚሰሩ ማሞቂያዎች ፈቃድ ይፈልጋሉ እና የነዳጅ መያዣዎች በድንኳኖች ውስጥ አይፈቀዱም። ይህ ማለት "mushroom" (ማሽሩም) ማሞቂያዎች ከድንኳኖች 10 ጫማ ርቀት ላይ ይፈቀዳሉ፣ ነገር ግን በድንኳኖች ውስጥ የተከለከሉ ናቸው። ከውጭ ወደ ድንኳን ስር አየር የሚያነፍሱ "Salamander" (ሳላማንደር) ቅጥ ማሞቂያዎች የተፈቀዱ እና አብዛኛውን ጊዜ ከድንኳን አከራይ ኩባንያዎች ይገኛሉ። የነዳጅ መያዣ ከድንኳኑ እና ከመውጫው ቢያንስ 10 ጫማ ርቀት ላይ መሆን አለበት እና 3A 40BC የእሳት ማጥፊያዎች ሊኖሩዎት ይገባል።

ለቤት ውጭ መመገቢያ እና ተግባራት የሚሆኑ ድንኳኖች እና ማሞቂያዎች፡- የ SFD (የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል) የደህንነት እና የፈቃድ መመሪያዎች

12. በድንኳኑ ውስጥ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ማሞቂያ መሳሪያዎች ብቻ ይፈቀዳሉ። ሁሉም ሌሎች ማሞቂያ መሳሪያዎች (ለምሳሌ ፕሮፔንጅ፣ ናፍጣ እና ኬሮሲን ነዳጅ) ከድንኳኑ ውጭ መሆን አለባቸው እና በSeattle የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የተሰጠ የተለየ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። ('18 SFC ክፍሎች 3107.4፣ 3107.12፣ 3107.13፣ 3107.14፣ 105.3 እና 105.6)
13. የኤሌክትሪክ ማሞቂያዎች እና ሌሎች የኤሌክትሪክ ዕቃዎች ተዘርዝረው በ UL, FM ወይም ሌሎች የጸደቁ የሙከራ ኤጀንሲዎች መጽደቅ እና በተፈቀደ የኤሌክትሪክ ሶኬት ውስጥ መሰከት አለባቸው። ('18 SFC ክፍል 604.10)
14. የመሰናከል አደጋ እንዳይሆን ሽቦ ዝርጋታ በግልጽ ምልክት ሊደረግበት ይገባል ('18 SFC ክፍል 105.3)
15. ትክክለኛ ለመሆን፣ ይህ ፈቃድ እና ዓባሪዎች ከመኖሪያው/እንቅስቃሴው አጠገብ መለጠፍ አለባቸው። ('18 SFC ክፍል 105.3.5)
16. ልቅ ወንበሮች፣ ታጣፊ ወንበሮች ወይም ተመሳሳይ መቀመጫዎች፣ በቁጥር ከ 200 የሚበልጡ፣ በሶስት ወይም ከዚያ በላይ በቡድን በአንድ ላይ መያያዝ አለባቸው። ('18 SFC ክፍል 1029.15)
17. ከዚህ በኋላ “የመዋቅር መረጋጋት ደብዳቤ (LOSS)” ተብሎ የሚጠራ ሰነድ ለዚህ ፈቃድ ሲያመለክቱ መቅረብ አለበት ('18 SFC ክፍል 3103.6 እና 3103.9)
18. በSeattle የህንፃ ደንብ መሰረት ለሙሉ መዋቅራዊ ጭነት ካልተነደፈ በስተቀር ጊዜያዊ ድንኳኖች በበረዶ ወይም በበረዶ ክምችት ጊዜ አይያዙም። ('18 SFC ክፍል 105.3)