

Seattle Fire Prevention Division

220 3rd Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 ኢሜይል: permits@seattle.gov



ለቤት ውጭ መመገቢያ እና ተግባራት የሚሆኑ ድንኳኖች እና ማሞቂያዎች፡- የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል (Seattle Fire Department, SFD) ደህንነት እና የፍቃድ መመሪያዎች v04282025

ድንኳኖች በእሳት ከተያዙ ወይም ከተደመሰሱ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት፣ ትላልቅ ድንኳኖች በእሳት እና በግንባታ ደንቦች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ማሞቂያዎች በፕሮፔን/ፈሳሽ ፔትሮሊየም ጋዝ (Liquefied Petroleum Gas, LPG)፣ በናፍጣ ወይም በኤሌትሪክ የተሰጡ አደጋዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህ ሰነድ በኮቪድ ወረርሽኝ እና በማገገም ወቅት የተተገበሩ የደንብ መስፈርቶች ማጠቃለያን እንዲሁም ልዩ የተሳለጠ ፈቃድ እና ህጎችን ያቀርባል።

ድንኳኖች

ጊዜያዊ ድንኳን፣ ታንኳ ወይም በአየር የሚደገፍ መዋቅር ለመጠቀም የSeattle Fire Department (SFD) ፈቃድ ያስፈልግዎታል፣ የሚከተሉት ከሆኑ፡-

- መዋቅሩ ከ 400 ካሬ ጫማ የሚበልጥ ከሆነ እና አንድ ወይም ከዚያ በላይ ግድግዳዎች ካሉት፣ ወይም፣
- መዋቅሩ ከ 700 ካሬ ጫማ የሚበልጥ ሆኖ ግድግዳ ከሌለው (የጣሪያ-ብቻ ሸራዎች)።
- ከ12 ጫማ በነሰ ርቀት ጎን ለጎን የተቀመጡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትናንሽ ጣሪያ-ብቻ ያላቸው ድንኳኖች ካለዎት እና አጠቃላይ ስፋታቸው ከ 700 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ።

ፈቃዱ በእሳት ደንብ ውስጥ የደህንነት መስፈርቶችን ለማክበር የድንኳን ቁሳቁሶችን እና ተከላዎችን በተመለከተ መከተል ያለብዎትን ሁኔታዎች ያካትታል። ፈቃዱ ለ 28 ቀናት ይሆናል። ድንኳንዎ ከላይ ያለውን የመጠን ገደቦችን ካሟላ ወይም ካለፈ እና ከ28 ቀናት በላይ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ፣ የ SFD ጊዜያዊ የድንኳን ፈቃድዎን ከተቀበሉ በኋላ፣ ፈቃድ ለማግኘት Seattle Department of Construction and Inspectionsን በ 206-684-8850 ማነጋገር ይችላሉ። መሸፈኛዎች እንዲሁ ከሲያትል የግንባታ እና ቁጥጥር መመሪያ (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል እና በSFD አይያዙም።

ድንኳንዎ በFire Marshal ሊፀድቅ እንደሚችል ያረጋግጡ ከ400 ካሬ ጫማ በላይ የሆነ ድንኳን እየገዙ ከሆነ፣ እባክዎ በእሳት ደንብ ውስጥ ያለውን የእሳት አደጋ መከላከያ መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጡ። (በመጨረሻው ገጽ ላይ ያለውን የፍቃድ ሁኔታ ቁጥር 8 ይመልከቱ)። ድንኳኑን በኢንዱስትሪ ደረጃዎች እና/ወይም በአምራቾች የተከለ መመሪያዎች መሰረት በአግባቡ ለመትከል ሃላፊነት እና ተጠያቂነትን መቀበል ይጠበቅብዎታል። በSeattle የግንባታ ህግ መሰረት ለሙሉ መዋቅራዊ ጭነት ካልተነደፈ በስተቀር ጊዜያዊ ድንኳኖች በበረዶ ጊዜ ወይም በበረዶ ክምችት ወቅት መያዝ የለባቸውም። ትናንሽ ድንኳኖች በበረዶ እና በበረዶ ክምችት እና በንፋስ ክንውኖች ወቅት መወገድ አለባቸው። በታዋቂ የድንኳን አከራይ ድርጅት በኩል የሚከራይ ድንኳኖች የእሳት አደጋ ደንብ መስፈርቶችን የሚላሉ እና የድንኳን ኩባንያው ለትክክለኛ ተከላ ሃላፊነት ይወስዳል።

ግድግዳ የሌለው ድንኳን መምረጥ አለብኝ? አየር ማናፈስ ምክንያቶች፣ በወረርሽኝ ወቅት፣ የመንግስት እገዳዎች አንዳንድ ጊዜ ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ግድግዳዎች ይፈልጉ ነበር። ድንኳን ሲገዙ ወይም ሲከራይ ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይፈልጉ ይሆናል ፣ እንደሚታወቀው የወደፊት ልዩነቶች ወደ እነዚህ ገደቦች ይመለሱ አይመልሱ አይታወቅም።

በተጨማሪም፣ ግድግዳ ያለው ወይም የሌለው ድንኳን መረጣ ላይ የእሳት አደጋ ደንብ ተፅዕኖዎችም አሉ። ድንኳንዎ ግድግዳ ከሌለው፣ ድንኳንዎ ከ700 ካሬ ጫማ በላይ ከሆነ፣ ወይም ከ12 ጫማ በላይ ርቀት ያላቸው ከ 700 ካሬ ጫማ በላይ የሆኑ ድንኳኖች ካሉዎት የSFD ፈቃድ ብቻ ያስፈልግዎታል። ነገር ግን፣ በድንኳንዎ ላይ ግድግዳዎችን ካከሉ፣ ትናንሽ ድንኳኖችም የSFD ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። ድንኳንዎ ማንኛውም ግድግዳዎች ካሉት፣ 400 ካሬ ጫማ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ድንኳኖች ፈቃድ ያስፈልጋል። ለገበሬዎች ገበያዎች (Farmers Markets) የሚያገለግሉ ድንኳኖች በተወሰነ መልኩ የተለያዩ መስፈርቶች አሏቸው፣ እባክዎን ለ 2500-FM ፈቃድ ሁኔታዎችን እዚህ ይመልከቱ።<https://web.seattle.gov/sfd/permitsearch/SearchbyAllPermit.asp>

ለቤት ውጭ መመገቢያ እና ተግባራት የሚሆኑ ድንኳኖች እና ማሞቂያዎች፡- የ SFD (የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል) የደህንነት እና የፈቃድ መመሪያዎች

ድንኳን የሚተከለው ከሕንፃ በምን ያህል ቅርበት ነው? ለምሳሌ፣ የእግረኛ መንገድ የመመገቢያ ጠረጴዛዎችን የሚሸፍኑ ድንኳኖች SFD በአጠቃላይ በድንኳኖች እና ህንጻዎች መካከል ቢያንስ 12 ጫማ የኋላ መቀመጫ ያስፈልገዋል።

ለጊዜያዊ ድንኳን ሙሉ የፈቃድ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? በእኛ ድህረ ገጽ ላይ ለድንኳኖች የፍቃድ ሁኔታዎችን ማጣቀስ ይችላሉ። የ 3201 ፈቃድ ተከታታይን እዚህ ይመልከቱ፡ <https://web.seattle.gov/sfd/permitsearch/SearchbyAllPermit.asp>

ከቤት ውጭ ማሞቅ እና መብራት

ፕሮፔን (LPG) እና በናፍጣ የሚሰሩ ማሞቂያዎች ፈቃድ ይፈልጋሉ እና የነዳጅ መያዣዎች በድንኳኖች ውስጥ አይፈቀዱም። ይህ ማለት "mushroom" (ማሸሩም) ማሞቂያዎች ከድንኳኖች 10 ጫማ ርቀት ላይ ይፈቀዳሉ፣ ነገር ግን በድንኳኖች ውስጥ የተከለከሉ ናቸው። ከውጭ ወደ ድንኳን ስር አየር የሚያነፍሱ "Salamander" (ሰላማንደር) ቅጥ ማሞቂያዎች የተፈቀዱ እና አብዛኛውን ጊዜ ከድንኳን አከራይ ኩባንያዎች ይገኛሉ። የነዳጅ ታንክ ከድንኳኑ እና መውጫዎቹ ቢያንስ 10 ጫማ ርቀት ላይ መሆን አለበት እና 2A-40BC የእሳት ማጥፊያዎች ሊኖሩዎት ይገባል።

LPG/ፕሮፔን ወይም የናፍጣ ማሞቂያ ከድንኳን አከራይ ድርጅት ከተከራይ ያ ኩባንያ ብዙውን ጊዜ የሚፈለገውን የSFD ፕሮፔን/የናፍ ማሞቂያ ፈቃድ ይኖረዋል፣ እናም ተጨማሪ ፈቃድ አያስፈልግዎትም። እንዲሁም አስፈላጊውን የእሳት ማጥፊያዎች ማቅረብ አለባቸው። የራስዎን LPG/ፕሮፔን ወይም የናፍታ ማሞቂያዎችን እየገዙ ከሆነ፣ የSFD ፈቃድ ያስፈልግዎታል።

የተለያዩ የማሞቂያ ፍላጎቶችን ለማሟላት SFD ጊዜያዊ የፕሮፔን/LPG ማሞቂያ ፈቃድ (የፈቃድ ደንብ 8207) እና የናፍጣ ፈቃድ (የፈቃድ ደንብ 1102) ይሰጣል።

የኤሌክትሪክ ማሞቂያዎች እና መብራቶች ከድንኳን ውጭም ሆነ ውስጥ ይፈቀዳሉ እና ከSFD የተለየ ፈቃድ አያስፈልጋቸውም። ሆኖም ግን በፈቃድ ባለው የኤሌክትሪክ ሶኬት ውስጥ መሰከት አለባቸው።

ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎ የSFD ፈቃዶች ክፍልን በ permits@seattle.gov አግኙ። የትርጓሜ አገልግሎቶች ይገኛሉ። እባክዎ የእርስዎን ቋንቋ ከሚናገር ሰው ጋር በስልክ ለመነጋገር ለመጠየቅ ነፃነት ይሰማዎት - የትኛውን ቋንቋ እንደሆነ እና ስልክ ቁጥርዎን ብቻ ይንገሩ።